

MA 180010113347

ILAC-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0358

AL

(2018)国认监认字(516)号

检验检测报告

TEST REPORT

No. : (2019)GL-WT-L0725

产品名称
Product Name LED道路照明灯具

受检单位
Inspected Party

委托单位
Entrusting Party 尚科照明集团有限公司

生产单位
Manufacturer 尚科照明集团有限公司

检验类别
Test Kind 委托检验

国家半导体照明产品质量监督检验中心(江苏)
National Quality Supervision and Testing Center for LED Products (JiangSu)

注 意 事 项

- 1、对本检验检测报告中监督检验类检验结果有异议的，可在收到《检验结果通知单》后，按《检验结果通知单》规定期限内，向实施监督检查的产品质量监督部门或者其上级产品质量监督部门书面申请复检。对其它类别检验检测结果有异议的，可在收到报告之日起十五日内向本机构提出。
- 2、送样委托检验，检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。未经本机构同意，委托人不得擅自使用检验检测数据、结果进行不当宣传。
- 3、检验检测剩余样品，应在收到退样通知后，在规定期限内及时领取，逾期不领，将按本机构规定处理。
- 4、本检验检测报告未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
- 5、本检验检测报告涂改无效。
- 6、本检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 7、复制的检验检测报告应全文复制并需经本机构加盖“检验检测专用章”确认后方有效。

国家半导体照明产品质量监督检验中心（江苏）
National Quality Supervision and Testing Center for LED Products (JiangSu)
检 验 检 测 报 告
TEST REPORT

No. : (2019)GL-WT-L0725

共 3 页 第 1 页

产品名称 Product Name	LED道路照明灯具		商标 Trademark	----	
生产日期/批号 Production Date/Batch No.	----/----		规格型号 Model & Type	SK-200W	
受检单位/地址/电话/邮编 Inspected Party/Add/Tel/Zip	----- /-----/-----				
委托单位/地址/电话/邮编 Entrusting Party/Add/Tel/Zip	尚科照明集团有限公司/安徽省天长市秦栏镇第二工业园区 /18055067088/239341				
生产单位/地址/电话/邮编 Manufacturer/Add/Tel/Zip	尚科照明集团有限公司/安徽省天长市秦栏镇第二工业园区 /18055067088/239341				
样品数量 Sample Quantity	1只	样品编号 Samples list No.	Y(2019)GL-WT-L0725		
样品状态 Sample Description	符合检验要求	样品到达日期 Samples Arrival Date	2019-06-10		
样品等级 Grade	---	检验检测类别 Test Kind	委托检验	检验检测日期 Test Date	2019-06-12~2019-06-13
检验检测与判定依据 Test Standard(s)	GB 7000.203-2013 《灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具》 GB 7000.1-2015 《灯具 第1部分：一般要求与试验》				
检验检测结论 Conclusion	经检验，所检项目符合GB 7000.203-2013标准和GB 7000.1-2015标准规定的要求。 (检验检测机构盖章) Test Institution (Sealing) 签发日期 2019年6月13日				
检验检测地点 Address	常州检测院·西湖路				
备注 Note					

批 准：施朝阳

审 核：杨静华

主 检：孙超

Approval:

Proofreader:

Major tester:

职 务：授权签字人

post: Authorized signatory

检 验 检 测 结 果

Test Results

No. : (2019)GL-WT-L0725

共 3 页 第 2 页

序号 No.	检 验 检 测 项 目 Test Items		单位 Unit	技 术 要 求 Standard Requirements	检验检测 结果 Test Results	单项评价 Item Evaluate
GB7000. 203-2013 (GB7000. 1-2015)						
1	13(9) 防尘 和防水	13(9.2)	—	防止粉尘、固体异物和水侵入的试验	符合	合格
			—	按IP的分类	IP65	
			—	试验依据的条款: 9.2.2、9.2.6	—	
			—	试验完成后, 灯具应能承受交流50Hz, (1440)V, 历时1min的电气强度试验, 试验期间不应发生闪络或击穿。	通过	
			—	a) 防尘灯具内无滑石粉沉积, 否则如果粉尘导电的话, 灯具的绝缘就不符合本部分的要求;	—	
			—	b) 尘密灯具外壳内部无滑石粉沉积;	符合	
			—	c) 电气连接件、载流部件或者可能危害使用者或环境的绝缘体上没有水迹。	符合	
			—	c) 1) 没有排水孔的灯具, 应该没有水进入。	符合	
			—	c) 2) 有排水孔的灯具, 如果水可以有效地排出, 而且不会使爬电距离和电气间隙降至本部分规定的数值以下时, 试验时水的进入包括凝露水是允许的。	—	
			—	d) 水密或压力水密灯具内, 任何部件内均无水进入的痕迹;	—	
			—	e) 第1位IP特征数字为2的灯具, 相关的试验指不应触及带电部件; 第1位IP特征数字为3和4的灯具, 相关的试具不应进入灯具外壳。	—	
			—	f) 适用光源标准中的“灯具设计的信息”部分有防水要求的, 则光源的任何部分应无水的痕迹;	—	
			—	g) 保护屏或玻璃罩应无如裂缝或裂口之类的损坏, 以至于安全和防水受到影响。	符合	
备注 “—” 为不适用。						

检 验 检 测 结 果

Test Results

No. : (2019)GL-WT-L0725

共 3 页 第 3 页

序号 No.	检 验 检 测 项 目 Test Items	单 位 Unit	技 术 要 求 Standard Requirements	检验检测 结果 Test Results	单项评价 Item Evaluate
样品照片					
					

