



测试报告

编号:2015DPCS00027

样品名称

12V 80AH

规格型号

18220-4S32P

委托单位

安徽尚科新能源有限公司

国家太阳能光伏产品质量监督检验中心



国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 测 试 报 告

No:2015DPCS00027

共2页 第1页

产品名称		12V 80AH	规格型号	18220-4S32P
			商 标	---
委托单位	名称	安徽尚科新能源有限公司	产品等级	---
	地址	安徽省天长市秦栏镇第二工业园区	抽样基数	---
生产单位		安徽尚科新能源有限公司	样品数量	1只
抽样地点		---	抽样方法	---
抽/送样日期		---	生产日期/批号	2015-04-02/MKE15040201
样品接收日期		2015-04-21	样品状态	符合测试要求
测试日期		2015-04-27~2015-04-29	测试类别	委托测试
测试依据		IEC 62620: 2014 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes — Secondary lithium cells and batteries for use in industrial applications 国家光伏质检中心		
测试:		 签发日期: 2015-05-04		
审核:				
批准:				
备 注		生产单位名称由委托单位提供。		

测 试 结 果

No:2015DPCS00027

共2页 第2页

序号	测试项目	单位	技术要求	测试结果	单项评价
1	25℃放电性能	---	-----	-----	合格
1.1	(1/10) I_t 放电性能	---	电池组按6.3.1规定进行试验, 放电容量应不低于额定容量的100%	105.2%	合格
备注:	1. 标称电压为12V, 额定容量 C_{10} 为80Ah, $I_t A=80A$, 放电终止电压为9V, 放电率类型S。				

CPVT[®]
国家光伏质检中心



注 意 事 项

- 一、本报告测试结果仅供委托方使用。
- 二、未经本单位书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告。
- 三、对本报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
- 四、测试剩余样品务必在收到本报告后三个月内领取，并携带取样凭证；逾期不领者，将按本单位规定处理。

国家太阳能光伏产品质量监督检验中心

地址：江苏省无锡市锡山区东亭春新东路8号/无锡市新区新华路
5#创新创业产业园A幢

邮编：214101/214028

电话：0510-88705210/88206953

传真(Fax)：0510-85216866/88206953

E-mail:wxt@wxzjs.com

